



Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych

NR NP-1054/P/06/MŻ

1. Zleceniodawca:

THERMOPLAST S-ka z o.o.
32-590 LIBIAŹ
ul. Wilcza 3

2. Nr umowy:

NP-1054/P/06/MŻ

3. Przedmiot klasyfikacji:

Profile twarde i miękkie z PCW.

Profile **twarde** produkowane są z następującej mieszanki: polichlorek winylu suspensyjny – S-67, modyfikator – polimer akrylowy, stabilizator, wypełniacz – CaCO_3 , pigmenty.

Profile **twarde** o następujących oznaczeniach: karnisz jednobiegowy, profil żaluzji, profil wykończeniowy Taśma 22x1, karnisz dwubiegowy, profil X.

Profile **miękkie** produkowane są z następującej mieszanki: polichlorek winylu suspensyjny – S-70, zmiękcacz – ftalan dwuoktylu, stabilizator, wypełniacz – CaCO_3 , pigmenty.

Profile **miękkie** o następujących oznaczeniach: profil T-18 mm, profil C-18 mm.

Profile **twarde i miękkie** o następujących oznaczeniach: listwa przybłatowa, profil krawędziowy C z uszczelką 18 mm, listwa przypodłogowa, cokół meblowy.

Gęstość profili wynosi:

- twarde PCW - $1,42 \text{ g/cm}^3$
- miękkie PCW - $1,38 \text{ g/cm}^3$

4. Klasyfikacja ogniowa:

Wyrób klasyfikuje się jako **trudno zapalny**

5. Podstawa klasyfikacji:

Norma PN-B-02874:1996. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych.

Raporty z badań: LP-1054/2-9/06

6. Termin ważności:

22.11.2009

7. Załączniki:

-

8. Data:

22.11.2006

9. Opracowanie:

Mariusz Żońnik

K I E R O W N I K
Pracownik Rozwoju Pożaru
i Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki

Kierownik Zakładu Badań Ogniwych

Mirosław Kosiorek

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.

*Jeżeli wcześniej nie zostanie znowelizowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690).